

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nº 17/14361-934-S

Bellaterra, 12 de Junio de 2017		Producto:			
<p>DANOSA EUROFOAM, LDA. RUA DA SISMARIA, LOTE 12 ZONA INDUSTRIAL DA ZICOFA 2415-809 LEIRIA (PORTUGAL)</p>		<p>REVESTIDAN PROOF WATER</p>			
PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. EN 1504-2 Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón. Impregnación hidrófoba.					
Ensayos de Prestaciones		Resultado		Requisito	
1- Ensayo de secado por impregnación hidrofóbica, UNE-EN 13579:2003	DRC (%)	Clase I	Clase II		
	34,2	> 30 %	> 10 %		
2- Profundidad de penetración, UNE-EN 1766 + UNE-EN 13579 + UNE-EN 14630	Profundidad de penetración (mm)	Clase I	Clase II		
	3,9	< 10 mm	≥ 10 mm		
3- Absorción de agua y resistencia a los álcalis por impregnación hidrofóbica, UNE-EN 13580:2003	AR (%)	Grado de absorción			
	6,6	< 7,5 %			
	AR_{ALK} (%)	Grado de absorción después alcali			
	7,9	< 10 %			